参考資料：実用発電用原子炉施設における放射線業務従事者の線量当量

（１）日本原子力発電（株）東海発電所の線量当量

項目	年度	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
放射線業務従事者数（人）	社員	244	235	241	245	241	245	252	258	256	237
	その他	1,430	1,474	1,583	1,570	1,689	1,159	1,516	1,508	1,269	1,186
	合計	1,674	1,709	1,824	1,815	1,930	1,404	1,768	1,766	1,525	1,423
総線量当量（人・Sv）	社員	0.07	0.04	0.06	0.06	0.01	0.03	0.04	0.03	0.03	0.01
	その他	0.59	0.51	0.49	0.40	0.29	0.20	0.35	0.36	0.21	0.12
	合計	0.66	0.56	0.55	0.45	0.30	0.23	0.39	0.39	0.24	0.13
平均線量当量（mSv）	社員	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0
	その他	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
	合計	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
原子炉基数		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

（２）日本原子力発電（株）東海第二発電所の線量当量

項目	年度	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
放射線業務従事者数（人）	社員	216	206	212	209	270	244	231	240	241	235
	その他	2,853	1,424	2,879	3,284	2,849	2,404	2,902	2,871	3,344	1,868
	合計	3,069	1,630	3,091	3,493	3,119	2,648	3,133	3,111	3,585	2,103
総線量当量（人・Sv）	社員	0.23	0.11	0.18	0.21	0.16	0.14	0.17	0.14	0.17	0.10
	その他	5.93	0.79	3.65	4.40	2.22	1.09	2.71	2.33	3.68	0.43
	合計	6.16	0.89	3.82	4.61	2.38	1.23	2.88	2.47	3.85	0.53
平均線量当量（mSv）	社員	1.1	0.5	0.8	1.0	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.4
	その他	2.1	0.6	1.3	1.3	0.8	0.5	0.9	0.8	1.1	0.2
	合計	2.0	0.5	1.2	1.3	0.8	0.5	0.9	0.8	1.1	0.3
原子炉基数		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1