(11) Radiation Dosage of Hokkaido Electric Power Co., Inc.'s Tomari Power Station

Item	FY	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Number of personnel engaged in radiation work (number of personnel)	Employee	291	284	291	289	294	304	302	309	325	335
	Others	1,836	1,500	1,974	1,952	1,605	1,738	1,973	1,785	1,323	1,450
	Total	2,127	1,784	2,265	2,241	1,899	2,042	2,275	2,094	1,648	1,785
Collective dose (person-Sv)	Employee	0.04	0.04	0.05	0.06	0.03	0.04	0.06	0.05	0.02	0.03
	Others	0.43	0.49	0.99	0.98	0.48	0.65	1.12	0.93	0.39	0.61
	Total	0.47	0.53	1.04	1.03	0.51	0.68	1.18	0.98	0.41	0.64
Average individual dosage (mSv)	Employee	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
	Others	0.2	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4
	Total	0.2	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4
Number of reactors		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

(12) Radiation Dosage of Kansai Electric Power Co., Inc.'s Mihama Power Station

Item	FY	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Number of personnel engaged in radiation work (number of personnel)	Employee	381	391	403	428	440	447	460	441	446	452
	Others	2,608	2,427	2,643	3,963	3,487	4,071	3,226	3,011	2,748	3,360
	Total	2,989	2,818	3,046	4,391	3,927	4,518	3,686	3,452	3,194	3,812
Collective dose (person-Sv)	Employee	0.19	0.11	0.11	0.14	0.10	0.19	0.10	0.13	0.16	0.17
	Others	5.59	3.40	4.79	7.68	3.66	7.92	4.40	3.39	3.06	4.54
	Total	5.78	3.52	4.90	7.83	3.76	8.11	4.50	3.52	3.23	4.71
Average individual dosage (mSv)	Employee	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4
	Others	2.1	1.4	1.8	1.9	1.1	1.9	1.4	1.1	1.1	1.3
	Total	1.9	1.2	1.6	1.8	1.0	1.8	1.2	1.0	1.0	1.2
Number of reactors		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3