(11) Radiation Dosage of Hokkaido Electric Power Co., Inc.'s Tomari Power Station

Item	FY	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Number of personnel engaged in radiation work (number of personnel)	Employee	284	291	289	294	304	302	309	325	335	358
	Others	1,500	1,974	1,952	1,605	1,738	1,973	1,785	1,323	1,450	1,646
	Total	1,784	2,265	2,241	1,899	2,042	2,275	2,094	1,648	1,785	2,004
Collective dose (person-Sv)	Employee	0.04	0.05	0.06	0.03	0.04	0.06	0.05	0.02	0.03	0.06
	Others	0.49	0.99	0.98	0.48	0.65	1.12	0.93	0.39	0.61	1.07
	Total	0.53	1.04	1.03	0.51	0.68	1.18	0.98	0.41	0.64	1.12
Average individual dosage (mSv)	Employee	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2
	Others	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	0.6
	Total	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.6
Number of reactors		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

(12) Radiation Dosage of Kansai Electric Power Co., Inc.'s Mihama Power Station

Item	FY	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Number of personnel engaged in radiation work (number of personnel)	Employee	391	403	428	440	447	460	441	446	452	448
	Others	2,427	2,643	3,963	3,487	4,071	3,226	3,011	2,748	3,360	2,956
	Total	2,818	3,046	4,391	3,927	4,518	3,686	3,452	3,194	3,812	3,404
Collective dose (person-Sv)	Employee	0.11	0.11	0.14	0.10	0.19	0.10	0.13	0.16	0.17	0.12
	Others	3.40	4.79	7.68	3.66	7.92	4.40	3.39	3.06	4.54	4.13
	Total	3.52	4.90	7.83	3.76	8.11	4.50	3.52	3.23	4.71	4.25
Average individual dosage (mSv)	Employee	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3
	Others	1.4	1.8	1.9	1.1	1.9	1.4	1.1	1.1	1.3	1.4
	Total	1.2	1.6	1.8	1.0	1.8	1.2	1.0	1.0	1.2	1.2
Number of reactors		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3