(11) Radiation Dosage of Chugoku Electric Power Co., Inc.'s Shimane Nuclear Power Station

Item	FY	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Number of personnel engaged in radiation work (number of personnel)	Employee	372	379	373	383	379	360	352	338	309	275
	Other	2,397	2,185	1,560	1,677	2,824	1,659	1,474	2,507	2,621	2,078
	Total	2,769	2,564	1,933	2,060	3,203	2,019	1,826	2,845	2,930	2,353
Collective dose (person-Sv)	Employee	0.17	0.19	0.19	0.15	0.23	0.19	0.22	0.29	0.16	0.13
	Other	2.39	1.41	1.02	0.81	9.05	0.81	1.10	4.01	3.72	2.02
	Total	2.56	1.60	1.21	0.97	9.28	1.01	1.32	4.30	3.88	2.15
Average individual dosage (mSv)	Employee	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.9	0.5	0.5
	Other	1.0	0.6	0.7	0.5	3.2	0.5	0.8	1.6	1.4	1.0
	Total	0.9	0.6	0.6	0.5	2.9	0.5	0.7	1.5	1.3	0.9
Number of reactors		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

(12) Radiation Dosage of Hokkaido Electric Power Co., Inc.'s Tomari Power Station

Item	FY	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Number of personnel engaged in radiation work (number of personnel)	Employee	302	309	325	335	358	343	307	301	297	294
	Other	1,973	1,785	1,323	1,450	1,646	1,644	1,240	1,662	1,699	1,508
	Total	2,275	2,094	1,648	1,785	2,004	1,987	1,547	1,963	1,996	1,802
Collective dose (person-Sv)	Employee	0.06	0.05	0.02	0.03	0.06	0.07	0.03	0.05	0.05	0.05
	Other	1.12	0.93	0.39	0.61	1.07	1.30	0.56	1.24	1.37	0.99
	Total	1.18	0.98	0.41	0.64	1.12	1.37	0.59	1.30	1.42	1.04
Average individual dosage (mSv)	Employee	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
	Other	0.6	0.5	0.3	0.4	0.6	0.8	0.5	0.8	0.8	0.7
	Total	0.5	0.5	0.3	0.4	0.6	0.7	0.4	0.7	0.7	0.6
Number of reactors		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2