

(3) 日本原子力発電(株)敦賀発電所の被ばく実績

項目		年度									
		54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
従事者数 (人)	社員従事者	215	209	234	232	225	227	235	383	339	292
	請負等社員外従事者	2,746	2,378	3,998	3,128	2,678	3,609	2,865	4,437	4,471	4,468
	計	2,961	2,587	4,232	3,360	2,903	3,836	3,100	4,820	4,810	4,760
総被ばく 線量 (人・レム)	社員従事者	125	93	95	66	62	54	39	40	42	40
	請負等社員外従事者	997	772	1,246	740	735	1,073	472	522	570	1,113
	計	1,122	865	1,341	806	797	1,127	511	562	612	1,154
平均被ばく 線量 (レム)	社員従事者	0.58	0.45	0.41	0.29	0.27	0.24	0.17	0.10	0.12	0.14
	請負等社員外従事者	0.36	0.32	0.31	0.24	0.27	0.30	0.16	0.12	0.13	0.25
	計	0.38	0.33	0.32	0.24	0.27	0.29	0.16	0.12	0.13	0.24
原子炉基数		1	1	1	1	1	1	1	2	2	2

(4) 東北電力(株)女川原子力発電所の被ばく実績

項目		年度									
		54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
従事者数 (人)	社員従事者	-	-	-	-	225	218	206	199	196	199
	請負等社員外従事者	-	-	-	-	1,311	1,336	1,802	1,888	1,760	1,845
	計	-	-	-	-	1,536	1,554	2,008	2,087	1,956	2,044
総被ばく 線量 (人・レム)	社員従事者	-	-	-	-	1	3	5	5	3	4
	請負等社員外従事者	-	-	-	-	9	6	62	64	49	52
	計	-	-	-	-	10	9	67	69	53	56
平均被ばく 線量 (レム)	社員従事者	-	-	-	-	0.00	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02
	請負等社員外従事者	-	-	-	-	0.01	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03
	計	-	-	-	-	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03
原子炉基数		-	-	-	-	1	1	1	1	1	1

