

(4) 実用発電用原子炉施設における放射線管理の状況

1989年度第4四半期(1989年4月～1989年6月)の各発電所の放射線業務従事者線量当量実績

発電所名	放射線業務 従事者の 区分	線 量 当 量					
		5mSv 以下	5mSv を超え 10mSv 以下	10mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を超え 20mSv 以下	20mSv を超え 25mSv 以下	25mSv を超え 30mSv 以下
日本原子力発電(株) 東海発電所	社員	225	0	0	0	0	0
	その他	889	0	0	0	0	0
	合計	1,114	0	0	0	0	0
日本原子力発電(株) 東海第二発電所	社員	180	0	0	0	0	0
	その他	668	0	0	0	0	0
	合計	848	0	0	0	0	0
日本原子力発電(株) 敦賀発電所	社員	251	0	0	0	0	0
	その他	1,727	7	0	0	0	0
	合計	1,978	7	0	0	0	0
東北電力(株) 女川原子力発電所	社員	210	0	0	0	0	0
	その他	1,578	46	1	0	0	0
	合計	1,788	46	1	0	0	0
東京電力(株) 福島第一原子力発電所	社員	594	3	0	0	0	0
	その他	6,111	446	122	52	7	0
	合計	6,705	449	122	52	7	0
東京電力(株) 福島第二原子力発電所	社員	345	0	0	0	0	0
	その他	2,235	31	0	0	0	0
	合計	2,580	31	0	0	0	0
東京電力(株) 柏崎刈羽原子力発電所	社員	323	0	0	0	0	0
	その他	2,074	3	1	0	0	0
	合計	2,397	3	1	0	0	0
中部電力(株) 浜岡原子力発電所	社員	530	0	0	0	0	0
	その他	2,517	101	14	1	0	0
	合計	3,047	101	14	1	0	0
中国電力(株) 島根原子力発電所	社員	282	0	0	0	0	0
	その他	519	0	0	0	0	0
	合計	801	0	0	0	0	0
北海道電力(株) 泊発電所	社員	243	0	0	0	0	0
	その他	801	0	0	0	0	0
	合計	1,044	0	0	0	0	0
関西電力(株) 美浜発電所	社員	346	0	0	0	0	0
	その他	1,322	180	31	2	0	0
	合計	1,668	180	31	2	0	0
関西電力(株) 高浜発電所	社員	444	0	0	0	0	0
	その他	1,198	8	0	0	0	0
	合計	1,642	8	0	0	0	0
関西電力(株) 大飯発電所	社員	244	0	0	0	0	0
	その他	742	0	0	0	0	0
	合計	986	0	0	0	0	0
四国電力(株) 伊方発電所	社員	243	0	0	0	0	0
	その他	1,184	47	0	0	0	0
	合計	1,427	47	0	0	0	0
九州電力(株) 玄海原子力発電所	社員	233	0	0	0	0	0
	その他	1,004	54	27	0	0	0
	合計	1,237	54	27	0	0	0
九州電力(株) 川内原子力発電所	社員	233	0	0	0	0	0
	その他	489	0	0	0	0	0
	合計	722	0	0	0	0	0
合 計	社員	4,926	3	0	0	0	0
	その他	25,058	923	196	55	7	0
	合計	29,984	926	196	55	7	0

分 布 (人)						総線量 (人・Sv)	平均線量 (mSv)	原子炉 基数
30mSv を超え 35mSv 以下	35mSv を超え 40mSv 以下	40mSv を超え 45mSv 以下	45mSv を超え 50mSv 以下	50mSv を超える	合計			
0	0	0	0	0	225	0.01	0.1	1
0	0	0	0	0	889	0.12	0.1	
0	0	0	0	0	1,114	0.13	0.1	
0	0	0	0	0	180	0.03	0.2	1
0	0	0	0	0	668	0.10	0.2	
0	0	0	0	0	848	0.13	0.2	
0	0	0	0	0	251	0.06	0.2	2
0	0	0	0	0	1,734	0.82	0.5	
0	0	0	0	0	1,985	0.88	0.4	
0	0	0	0	0	210	0.02	0.1	1
0	0	0	0	0	1,625	0.94	0.6	
0	0	0	0	0	1,835	0.96	0.5	
0	0	0	0	0	597	0.24	0.4	6
0	0	0	0	0	6,738	10.30	1.5	
0	0	0	0	0	7,335	10.54	1.4	
0	0	0	0	0	345	0.06	0.2	4
0	0	0	0	0	2,266	1.15	0.5	
0	0	0	0	0	2,611	1.21	0.5	
0	0	0	0	0	323	0.01	0.0	1
0	0	0	0	0	2,078	0.39	0.2	
0	0	0	0	0	2,401	0.40	0.2	
0	0	0	0	0	530	0.16	0.3	3
0	0	0	0	0	2,633	2.25	0.8	
0	0	0	0	0	3,163	2.41	0.8	
0	0	0	0	0	282	0.04	0.2	2
0	0	0	0	0	519	0.12	0.2	
0	0	0	0	0	801	0.17	0.2	
0	0	0	0	0	243	0.00	0.0	1
0	0	0	0	0	801	0.01	0.0	
0	0	0	0	0	1,044	0.01	0.0	
0	0	0	0	0	346	0.08	0.2	3
0	0	0	0	0	1,535	2.84	1.8	
0	0	0	0	0	1,881	2.91	1.5	
0	0	0	0	0	444	0.03	0.1	4
0	0	0	0	0	1,206	0.65	0.5	
0	0	0	0	0	1,650	0.68	0.4	
0	0	0	0	0	244	0.02	0.1	2
0	0	0	0	0	742	0.17	0.2	
0	0	0	0	0	986	0.19	0.2	
0	0	0	0	0	243	0.04	0.2	2
0	0	0	0	0	1,231	1.23	1.0	
0	0	0	0	0	1,474	1.28	0.9	
0	0	0	0	0	233	0.02	0.1	2
0	0	0	0	0	1,085	1.49	1.4	
0	0	0	0	0	1,318	1.51	1.1	
0	0	0	0	0	233	0.02	0.1	2
0	0	0	0	0	489	0.07	0.1	
0	0	0	0	0	722	0.09	0.1	
0	0	0	0	0	4,929	0.84	0.2	37
0	0	0	0	0	26,239	22.65	0.9	
0	0	0	0	0	31,168	23.50	0.8	

