

3. 放射性液体廃棄物中の放射性物質（³Hを除く）年度別放出実績

発電所名	年 度			
	1981	1982	1983	1984
日本原子力発電（株） 東海発電所	1.6×10 ⁸ (4.4×10 ⁻³)	1.9×10 ⁸ (5.0×10 ⁻³)	1.4×10 ⁸ (3.8×10 ⁻³)	1.2×10 ⁸ (3.2×10 ⁻³)
日本原子力発電（株） 東海第二発電所	2.5×10 ⁸ (6.8×10 ⁻³)	3.6×10 ⁸ (9.8×10 ⁻³)	2.5×10 ⁸ (6.8×10 ⁻³)	1.3×10 ⁸ (3.6×10 ⁻³)
日本原子力発電（株） 敦賀発電所	1.4×10 ⁸ (3.7×10 ⁻³)	1.8×10 ⁷ (8.4×10 ⁻⁴)	2.9×10 ⁷ (7.8×10 ⁻⁴)	2.5×10 ⁷ (6.8×10 ⁻⁴)
東北電力（株） 女川原子力発電所			N.D.	N.D.
東京電力（株） 福島第一原子力発電所	1.3×10 ⁹ (3.6×10 ⁻²)	4.1×10 ⁸ (1.1×10 ⁻²)	2.4×10 ⁸ (6.4×10 ⁻³)	9.3×10 ⁷ (2.5×10 ⁻³)
東京電力（株） 福島第二原子力発電所	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
東京電力（株） 柏崎刈羽原子力発電所				N.D.
中部電力（株） 浜岡原子力発電所	5.2×10 ⁸ (1.4×10 ⁻²)	3.3×10 ⁸ (8.9×10 ⁻³)	1.0×10 ⁸ (2.8×10 ⁻³)	7.0×10 ⁷ (1.9×10 ⁻³)
中国電力（株） 島根原子力発電所	2.2×10 ⁷ (5.9×10 ⁻⁴)	2.3×10 ⁷ (6.2×10 ⁻⁴)	1.9×10 ⁷ (5.0×10 ⁻⁴)	8.1×10 ⁶ (2.2×10 ⁻⁴)
北海道電力（株） 泊発電所				
関西電力（株） 美浜発電所	8.9×10 ⁷ (2.4×10 ⁻³)	8.5×10 ⁷ (2.3×10 ⁻³)	1.0×10 ⁸ (2.7×10 ⁻³)	3.7×10 ⁷ (1.0×10 ⁻³)
関西電力（株） 高浜発電所	1.1×10 ⁷ (3.1×10 ⁻⁴)	7.0×10 ⁶ (1.9×10 ⁻⁴)	8.9×10 ⁶ (2.4×10 ⁻⁴)	6.3×10 ⁶ (1.7×10 ⁻⁴)
関西電力（株） 大飯発電所	1.9×10 ⁸ (5.0×10 ⁻³)	2.9×10 ⁷ (7.9×10 ⁻⁴)	2.2×10 ⁷ (6.0×10 ⁻⁴)	1.9×10 ⁷ (5.0×10 ⁻⁴)
四国電力（株） 伊方発電所	2.6×10 ⁶ (7.1×10 ⁻⁵)	N.D.	N.D.	N.D.
九州電力（株） 玄海原子力発電所	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
九州電力（株） 川内原子力発電所			N.D.	N.D.

* ソ連チェルノブイリ原子力発電所事故の影響がみられる。

注) 1988年度以前の数値はキュリー単位で報告された値をベクレル単位に換算したものである。

(単位：ベクレル。ただし()内はキュリー)

注)

1985	1986	1987	1988	1989	1990
1.0×10^8 (2.8×10^{-3})	5.9×10^7 (1.6×10^{-3})	6.7×10^7 (1.8×10^{-3})	3.1×10^7 (8.5×10^{-4})	1.5×10^7	3.4×10^7
1.3×10^8 (3.4×10^{-3})	1.2×10^8 (3.3×10^{-3})	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
1.9×10^7 (5.2×10^{-4})	1.2×10^7 (3.3×10^{-4})	1.1×10^7 (3.0×10^{-4})	1.1×10^7 (3.0×10^{-4})	4.2×10^6	5.6×10^6
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
3.7×10^7 (1.0×10^{-3})	1.0×10^7 (2.7×10^{-4})	6.7×10^6 (1.8×10^{-4})	N.D.	N.D.	N.D.
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	7.3×10^5	N.D.
5.6×10^7 (1.5×10^{-3})	3.0×10^7 (8.0×10^{-4})	1.4×10^7 (3.9×10^{-4})	1.2×10^7 (3.3×10^{-4})	1.1×10^7	9.1×10^6
7.0×10^6 (1.9×10^{-4})	8.9×10^6 (2.4×10^{-4})	8.1×10^6 (2.2×10^{-4})	5.9×10^6 (1.6×10^{-4})	3.4×10^6	6.2×10^5
			N.D.	N.D.	N.D.
2.2×10^7 (6.0×10^{-4})	* 1.5×10^7 (4.0×10^{-4})	1.7×10^7 (4.7×10^{-4})	2.1×10^7 (5.6×10^{-4})	6.5×10^6	1.6×10^7
8.1×10^6 (2.2×10^{-4})	1.3×10^7 (3.6×10^{-4})	2.7×10^6 (7.2×10^{-5})	N.D.	N.D.	N.D.
2.1×10^7 (5.6×10^{-4})	1.6×10^7 (4.4×10^{-4})	4.4×10^6 (1.2×10^{-4})	2.1×10^5 (5.7×10^{-8})	N.D.	7.4×10^5
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.