

〔付 録〕 実用発電用原子炉施設における被ばく実績

(1) 日本原子力発電 (株) 東海発電所の線量等量実績

項目 \ 年度		1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
放射線業務 従事者数 (人)	社 員	304	322	301	283	282	263	260	244	235	241
	その他	1,996	1,990	2,039	1,773	1,764	1,994	1,771	1,430	1,474	1,583
	合 計	2,300	2,312	2,340	2,056	2,046	2,257	2,031	1,674	1,709	1,824
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社 員	9	12	15	11	7	7	8	0.07	0.04	0.06
	その他	68	70	125	129	84	100	78	0.59	0.51	0.49
	合 計	77	82	140	140	91	107	85	0.66	0.56	0.55
平均線量当量 (mSv) (注2)	社 員	0.03	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.3	0.2	0.3
	その他	0.03	0.04	0.06	0.07	0.05	0.05	0.04	0.4	0.3	0.3
	合 計	0.03	0.04	0.06	0.07	0.04	0.05	0.04	0.4	0.3	0.3
原子炉基数		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。

(2) 日本原子力発電 (株) 東海第二発電所の線量当量実績

項目 \ 年度		1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1191
放射線業務 従事者数 (人)	社 員	277	297	291	2,665	257	280	230	216	206	212
	その他	3,019	3,184	3,046	3,517	3,276	3,059	2,806	2,853	1,424	2,879
	合 計	3,296	3,481	3,337	3,782	3,533	3,339	3,036	3,069	1,630	3,091
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社 員	43	47	44	32	30	30	34	0.23	0.11	0.18
	その他	601	692	766	745	612	597	556	5.93	0.79	3.65
	合 計	644	739	810	777	642	627	590	6.16	0.89	3.82
平均線量当量 (mSv) (注2)	社 員	0.16	0.16	0.15	0.12	0.12	0.11	0.15	1.1	0.5	0.8
	その他	0.20	0.22	0.25	0.21	0.19	0.20	0.20	2.1	0.6	1.3
	合 計	0.20	0.21	0.24	0.21	0.18	0.19	0.19	2.0	0.5	1.2
原子炉基数		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。