

(1 3) 関西電力(株)高浜発電所の線量当量実績

項目		年度	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
放射線業務 従事者数 (人)	社員		617	639	579	570	549	519	555	493	481	500
	その他		2,828	3,703	3,263	4,161	3,974	3,942	3,342	3,677	3,284	3,791
	合計		3,445	4,342	3,842	4,731	4,523	4,461	3,897	4,170	3,765	4,291
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員		32	30	23	26	23	22	0.19	0.17	0.10	0.15
	その他		707	882	443	1,045	738	1,090	6.33	7.75	3.47	6.52
	合計		739	913	465	1,071	761	1,112	6.51	7.91	3.57	6.67
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員		0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.3	0.3	0.2	0.3
	その他		0.25	0.24	0.14	0.25	0.19	0.28	1.9	2.1	1.1	1.7
	合計		0.21	0.21	0.12	0.23	0.17	0.25	1.7	1.9	0.9	1.6
原子炉基数			2	4	4	4	4	4	4	4	4	4

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。

(1 4) 関西電力(株)大飯発電所の線量当量実績

項目		年度	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
放射線業務 従事者数 (人)	社員		331	323	321	317	302	300	321	504	608	594
	その他		2,813	2,003	2,984	3,063	3,337	3,182	2,952	3,023	3,697	3,688
	合計		3,144	2,326	3,305	3,380	3,639	3,482	3,273	3,527	4,305	4,282
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員		46	35	50	31	32	31	0.24	0.15	0.18	0.18
	その他		979	496	1,361	1,123	1,012	1,109	10.50	7.89	6.41	6.50
	合計		1,025	530	1,411	1,154	1,044	1,141	10.74	8.05	6.59	6.67
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員		0.14	0.11	0.16	0.10	0.11	0.10	0.8	0.3	0.3	0.3
	その他		0.35	0.25	0.46	0.37	0.30	0.35	3.6	2.6	1.7	1.8
	合計		0.33	0.23	0.43	0.34	0.29	0.33	3.3	2.3	1.5	1.6
原子炉基数			2	2	2	2	2	2	2	2	3	4

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。