

( 17 ) 九州電力(株)川内原子力発電所の線量当量実績

項目		年度	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
放射線業務 従事者数 (人)	社員		218	262	271	261	269	256	257	251	254	249
	その他		983	1,633	1,604	1,475	1,478	1,417	1,196	1,089	1,668	1,678
	合計		1,201	1,895	1,875	1,736	1,747	1,673	1,453	1,340	1,922	1,927
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員		1	5	6	9	13	15	0.08	0.06	0.11	0.11
	その他		7	93	81	80	156	233	1.07	0.71	2.27	2.66
	合計		8	98	87	88	169	248	1.15	0.76	2.38	2.77
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員		0.00	0.02	0.02	0.03	0.05	0.06	0.3	0.2	0.4	0.4
	その他		0.01	0.06	0.05	0.05	0.11	0.16	0.9	0.7	1.4	1.6
	合計		0.01	0.05	0.05	0.05	0.10	0.15	0.8	0.6	1.2	1.4
原子炉基数			1	2	2	2	2	2	2	2	2	2

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。

( 18 ) 原子力発電所の総合計

項目		年度	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
放射線業務 従事者数 (人)	社員		5,367	5,570	5,487	5,538	5,311	5,368	5,837	6,082	6,333	6,658
	その他		41,072	43,937	46,441	51,246	50,039	48,919	48,783	47,569	49,144	55,094
	合計		46,439	49,507	51,928	56,784	55,350	54,287	54,620	53,651	55,477	61,752
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員		660	597	536	431	388	376	3.12	2.96	2.69	2.66
	その他		11,206	11,125	10,725	9,768	9,093	8,900	84.28	79.01	55.16	60.89
	合計		11,867	11,723	11,259	10,198	9,482	9,276	87.39	81.94	57.86	63.54
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員		0.12	0.11	0.10	0.08	0.07	0.07	0.5	0.5	0.4	0.4
	その他		0.27	0.25	0.23	0.19	0.18	0.18	1.7	1.7	1.1	1.1
	合計		0.26	0.24	0.22	0.18	0.17	0.17	1.6	1.5	1.0	1.0
原子炉基数			27	32	32	35	35	37	39	40	41	45

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。