

(7) 東京電力(株) 柏崎刈羽原子力発電所の線量当量実績

項目 項目		年度		1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
		年	度										
放射線業務 従事者数 (人)	社員			212	253	255	202	177	489	569	590	637	754
	その他			804	1,627	2,139	2,295	1,839	3,563	3,143	3,930	4,602	5,068
	合計			1,016	1,880	2,394	2,497	2,016	4,052	3,712	4,520	5,239	5,822
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員			0	5	5	5	6	0.06	0.15	0.15	0.18	0.18
	その他			3	15	22	22	23	0.50	1.52	1.19	1.80	2.08
	合計			3	20	27	27	28	0.56	1.67	1.35	1.98	2.27
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員			0.00	0.02	0.02	0.03	0.03	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2
	その他			0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.1	0.5	0.3	0.4	0.4
	合計			0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.1	0.4	0.3	0.4	0.4
原子炉基数				1	1	1	1	1	3	3	3	4	5

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。

(8) 中部電力(株) 浜岡原子力発電所の線量当量実績

項目 項目		年度		1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
		年	度										
放射線業務 従事者数 (人)	社員			464	474	465	483	486	572	609	638	644	687
	その他			4,091	3,998	4,454	4,534	4,503	4,142	4,575	4,239	4,791	6,051
	合計			4,555	4,472	4,919	5,017	4,989	4,714	5,184	4,877	5,435	6,738
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員			83	65	38	48	46	0.47	0.42	0.29	0.31	0.30
	その他			1,193	1,169	683	955	981	7.62	9.94	4.36	3.82	15.13
	合計			1,277	1,233	721	1,003	1,027	8.10	10.36	4.65	4.13	15.44
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員			0.18	0.14	0.08	0.10	0.09	0.8	0.7	0.5	0.5	0.4
	その他			0.29	0.29	0.15	0.21	0.22	1.8	2.2	1.0	0.8	2.5
	合計			0.28	0.28	0.15	0.20	0.21	1.7	2.0	1.0	0.8	2.3
原子炉基数				2	2	3	3	3	3	3	3	4	4

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。