

1994年度第3四半期（1994年10月～1994年12月）の各発電所の放射線業務従事者線量当量実績

発電所名	放射線業務従事者の区分	線量当量					
		5mSv以下	5mSvを超え 10mSv以下	10mSvを超え 15mSv以下	15mSvを超え 20mSv以下	20mSvを超え 25mSv以下	25mSvを超え 30mSv以下
日本原子力発電（株） 東海発電所	社員	203	0	0	0	0	0
	その他	651	0	0	0	0	0
	合計	854	0	0	0	0	0
日本原子力発電（株） 東海第二発電所	社員	177	0	0	0	0	0
	その他	883	0	0	0	0	0
	合計	1,060	0	0	0	0	0
日本原子力発電（株） 敦賀発電所	社員	245	0	0	0	0	0
	その他	1,751	2	0	0	0	0
	合計	1,996	2	0	0	0	0
東北電力（株） 女川原子力発電所	社員	339	0	0	0	0	0
	その他	1,355	0	0	0	0	0
	合計	1,694	0	0	0	0	0
東京電力（株） 福島第一原子力発電所	社員	694	0	0	0	0	0
	その他	5,745	276	65	18	3	0
	合計	6,439	277	65	18	4	0
東京電力（株） 福島第二原子力発電所	社員	407	0	0	0	0	0
	その他	3,475	91	4	0	1	0
	合計	3,882	91	4	0	1	0
東京電力（株） 柏崎刈羽原子力発電所	社員	595	0	0	0	0	0
	その他	3,547	0	0	0	0	0
	合計	4,142	0	0	0	0	0
中部電力（株） 浜岡原子力発電所	社員	636	0	0	0	0	0
	その他	3,885	160	20	0	0	0
	合計	4,521	160	20	0	0	0
北陸電力（株） 志賀原子力発電所	社員	195	0	0	0	0	0
	その他	420	0	0	0	0	0
	合計	615	0	0	0	0	0
中国電力（株） 島根原子力発電所	社員	299	0	0	0	0	0
	その他	2,084	182	32	0	0	0
	合計	2,383	182	32	0	0	0
北海道電力（株） 泊発電所	社員	282	0	0	0	0	0
	その他	1,325	0	0	0	0	0
	合計	1,607	0	0	0	0	0
関西電力（株） 美浜発電所	社員	361	0	0	0	0	0
	その他	1,445	9	0	0	0	0
	合計	1,806	9	0	0	0	0
関西電力（株） 高浜発電所	社員	452	0	0	0	0	0
	その他	2,252	42	0	0	0	0
	合計	2,704	42	0	0	0	0
関西電力（株） 大飯発電所	社員	485	0	0	0	0	0
	その他	2,363	142	26	0	0	0
	合計	2,848	142	26	0	0	0
四国電力（株） 伊方発電所	社員	610	0	0	0	0	0
	その他	1,013	0	0	0	0	0
	合計	1,623	0	0	0	0	0
九州電力（株） 玄海原子力発電所	社員	412	0	0	0	0	0
	その他	1,991	2	0	0	0	0
	合計	2,403	2	0	0	0	0
九州電力（株） 川内原子力発電所	社員	234	0	0	0	0	0
	その他	539	0	0	0	0	0
	合計	773	0	0	0	0	0
総合計	社員	6,626	0	0	0	0	0
	その他	34,724	946	147	18	4	0
	合計	41,350	947	147	18	4	0

分 布 (人)						総線量当量 (人・Sv)	平均 線量当量 (mSv)	原子炉 基 数
30mSv を超え 35mSv 以下	35mSv を超え 40mSv 以下	40mSv を超え 45mSv 以下	45mSv を超え 50mSv 以下	50mSv を超える	合 計			
0	0	0	0	0	203	0.01	0.0	1
0	0	0	0	0	651	0.03	0.0	
0	0	0	0	0	854	0.04	0.0	
0	0	0	0	0	177	0.02	0.1	1
0	0	0	0	0	883	0.11	0.1	
0	0	0	0	0	1,060	0.13	0.1	
0	0	0	0	0	245	0.04	0.2	2
0	0	0	0	0	1,753	0.41	0.2	
0	0	0	0	0	1,998	0.45	0.2	
0	0	0	0	0	339	0.00	0.0	2
0	0	0	0	0	1,355	0.01	0.0	
0	0	0	0	0	1,694	0.01	0.0	
0	0	0	0	0	695	0.19	0.3	6
0	0	0	0	0	6,107	6.98	1.1	
0	0	0	0	0	6,802	7.18	1.1	
0	0	0	0	0	407	0.05	0.1	4
0	0	0	0	0	3,571	1.68	0.5	
0	0	0	0	0	3,978	1.73	0.4	
0	0	0	0	0	595	0.05	0.1	5
0	0	0	0	0	3,587	1.23	0.3	
0	0	0	0	0	4,182	1.28	0.3	
0	0	0	0	0	636	0.11	0.2	4
0	0	0	0	0	4,065	3.73	0.9	
0	0	0	0	0	4,701	3.84	0.8	
0	0	0	0	0	195	0.01	0.0	1
0	0	0	0	0	420	0.00	0.0	
0	0	0	0	0	615	0.01	0.0	
0	0	0	0	0	299	0.06	0.2	2
0	0	0	0	0	2,298	2.86	1.2	
0	0	0	0	0	2,597	2.92	1.1	
0	0	0	0	0	282	0.01	0.0	2
0	0	0	0	0	1,325	0.18	0.1	
0	0	0	0	0	1,607	0.19	0.1	
0	0	0	0	0	361	0.02	0.0	3
0	0	0	0	0	1,454	0.50	0.3	
0	0	0	0	0	1,815	0.52	0.3	
0	0	0	0	0	452	0.05	0.1	4
0	0	0	0	0	2,294	1.49	0.6	
0	0	0	0	0	2,746	1.54	0.6	
0	0	0	0	0	485	0.05	0.1	4
0	0	0	0	0	2,531	2.91	1.2	
0	0	0	0	0	3,016	2.96	1.0	
0	0	0	0	0	610	0.00	0.0	3
0	0	0	0	0	1,013	0.04	0.0	
0	0	0	0	0	1,623	0.05	0.0	
0	0	0	0	0	412	0.02	0.1	3
0	0	0	0	0	1,993	0.71	0.4	
0	0	0	0	0	2,405	0.73	0.3	
0	0	0	0	0	234	0.00	0.0	2
0	0	0	0	0	539	0.03	0.1	
0	0	0	0	0	773	0.03	0.0	
0	0	0	0	0	6,627	0.69	0.1	49
0	0	0	0	0	35,839	22.90	0.6	
0	0	0	0	0	42,466	23.61	0.6	