

(17) 九州電力(株)川内原子力発電所の線量当量実績

項目 \ 年度		1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
放射線業務 従事者数 (人)	社員	271	261	269	256	257	251	254	249	248	279
	その他	1,604	1,475	1,478	1,417	1,196	1,089	1,668	1,678	1,379	1,292
	合計	1,875	1,736	1,747	1,673	1,453	1,340	1,922	1,927	1,627	1,571
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員	6	9	13	15	0.08	0.06	0.11	0.11	0.05	0.04
	その他	81	80	156	233	1.07	0.71	2.27	2.66	1.41	0.86
	合計	87	88	169	248	1.15	0.76	2.38	2.77	1.46	0.86
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員	0.02	0.03	0.05	0.06	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.1
	その他	0.05	0.05	0.11	0.16	0.9	0.7	1.4	1.6	1.0	0.7
	合計	0.05	0.05	0.10	0.15	0.8	0.6	1.2	1.4	0.9	0.6
原子炉基数		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。

(18) 原子力発電所の総合計

項目 \ 年度		1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
放射線業務 従事者数 (人)	社員	5,487	5,538	5,311	5,368	5,837	6,082	6,333	6,658	7,262	7,567
	その他	46,441	51,246	50,039	48,919	48,783	47,569	49,144	55,094	61,459	59,935
	合計	51,928	56,784	55,350	54,287	54,620	53,651	55,477	61,752	68,721	67,502
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員	536	431	388	376	3.12	2.96	2.69	2.66	2.78	2.45
	その他	10,725	9,768	9,093	8,900	84.28	79.01	55.16	60.89	83.86	62.48
	合計	11,259	10,198	9,482	9,276	87.39	81.94	57.86	63.54	86.65	64.89
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員	0.10	0.08	0.07	0.07	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3
	その他	0.23	0.19	0.18	0.18	1.7	1.7	1.1	1.1	1.4	1.0
	合計	0.22	0.18	0.17	0.17	1.6	1.5	1.0	1.0	1.3	1.0
原子炉基数		32	35	35	37	39	40	41	45	48	49

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。