

( 9 ) 北陸電力(株)志賀原子力発電所の線量当量実績

項目 \ 年度		1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
放射線業務 従事者数 (人)	社員	-	-	-	-	-	-	208	230	229	242
	その他	-	-	-	-	-	-	743	1,358	1,931	1,822
	合計	-	-	-	-	-	-	951	1,588	2,160	2,064
総線量当量 (人・Sv)	社員	-	-	-	-	-	-	0.01	0.03	0.04	0.06
	その他	-	-	-	-	-	-	0.02	0.16	0.16	0.59
	合計	-	-	-	-	-	-	0.03	0.19	0.20	0.64
平均線量当量 (mSv)	社員	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2	0.2
	その他	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.3
	合計	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.3
原子炉基数		-	-	-	-	-	-	1	1	1	1

( 10 ) 中国電力(株)島根原子力発電所の線量当量実績

項目 \ 年度		1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
放射線業務 従事者数 (人)	社員	261	319	330	326	319	323	326	321	336	358
	その他	1,537	1,844	2,653	2,110	1,847	1,686	2,288	2,727	2,775	2,732
	合計	1,798	2,163	2,983	2,436	2,166	2,009	2,614	3,048	3,111	3,090
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員	22	21	20	0.18	0.21	0.14	0.22	0.20	0.16	0.15
	その他	195	171	321	1.87	1.08	0.52	1.98	3.36	4.56	2.38
	合計	217	192	341	2.05	1.28	0.65	2.20	3.56	4.72	2.53
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員	0.09	0.07	0.06	0.6	0.7	0.4	0.7	0.6	0.5	0.4
	その他	0.13	0.09	0.12	0.9	0.6	0.3	0.9	1.2	1.6	0.9
	合計	0.12	0.09	0.11	0.8	0.6	0.3	0.8	1.2	1.5	0.8
原子炉基数		1	1	2	2	2	2	2	2	2	2

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。