

発電所名	年度	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
		九州電力(株)川内原子力発電所	ドラム缶発生量(本)	805	865	991	512	380	1,016	1,069	640
	ドラム缶累積保管量(本)	963	1,560	2,313	2,397	2,601	3,527	4,285	4,652	4,946	5,729
	ドラム缶焼却等減容量(本)	432	268	238	428	176	90	311	273	336	142
	ドラム缶搬出減容量(本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の種類の発生量(本相当)	0	0	6	5	0	15	55	90	10	42
	その他の種類の累積保管量(本相当)	17	17	23	28	11	26	81	171	181	223
	その他の種類の圧縮等減容量(本相当)	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0
	貯蔵設備容量(本)	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
総合計	ドラム缶発生量(本)	31,294	27,815	25,457	24,623	21,956	25,042	24,705	28,266	30,955	22,727
	ドラム缶累積保管量(本)	441,795	453,153	461,641	466,803	471,829	478,311	478,974	471,806	456,695	446,285
	ドラム缶焼却等減容量(本)	14,868	16,457	16,969	19,461	16,930	18,560	17,962	14,914	23,066	14,577
	ドラム缶搬出減容量(本)	0	0	0	0	0	0	6,080	20,520	23,000	18,560
	その他の種類の発生量(本相当)	3,571	3,405	4,524	2,711	3,447	3,502	5,395	5,310	7,531	6,667
	その他の種類の累積保管量(本相当)	*1 27,583	*1 28,444	*1 32,499	*1 35,161	*1 38,589	*1 41,851	*1 45,765	49,879	*1 57,108	*1 61,423
	その他の種類の圧縮等減容量(本相当)	1,155	2,544	471	46	21	238	1,482	1,196	300	*2 2,350
	貯蔵設備容量(本)	766,600	766,600	784,600	784,600	784,600	784,600	799,600	829,600	849,600	849,600

(注) \*1 前年度末累計保管量に当該年度発生量を加えた量と一致しないのは、換算後の端数処理による誤差である。  
\*2 関西電力(株)美浜発電所における固体廃棄物保管庫から蒸気発生器保管庫への搬出分(149本相当)を含む。  
\*3 関西電力(株)美浜発電所では、1、3号機共用蒸気発生器保管庫に蒸気発生器2基、保管容器222m<sup>3</sup>、また2号機蒸気発生器保管庫に蒸気発生器2基、保管容器277m<sup>3</sup>保管している。  
関西電力(株)高浜発電所では、A蒸気発生器保管庫に蒸気発生器3基、保管容器363m<sup>3</sup>、またB蒸気発生器保管庫に蒸気発生器3基、保管容器172m<sup>3</sup>保管している。  
関西電力(株)大飯発電所では、蒸気発生器保管庫に蒸気発生器4基、保管容器1008m<sup>3</sup>保管している。  
九州電力(株)玄海発電所では、蒸気発生器保管庫に蒸気発生器2基、保管容器90m<sup>3</sup>保管している。