

( 1 3 ) 関西電力(株)高浜発電所の線量当量実績

項目		年度	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
放射線業務 従事者数 (人)	社員		549	519	555	493	481	500	523	535	532	552
	その他		3,974	3,942	3,342	3,677	3,284	3,791	3,964	3,888	4,088	4,220
	合計		4,523	4,461	3,897	4,170	3,765	4,291	4,487	4,423	4,620	4,772
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員		23	22	0.19	0.17	0.10	0.15	0.15	0.14	0.13	0.15
	その他		738	1,090	6.33	7.75	3.47	6.52	5.47	5.03	5.05	4.41
	合計		761	1,112	6.51	7.91	3.57	6.67	5.62	5.16	5.18	4.56
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員		0.04	0.04	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
	その他		0.19	0.28	1.9	2.1	1.1	1.7	1.4	1.3	1.2	1.0
	合計		0.17	0.25	1.7	1.9	0.9	1.6	1.3	1.2	1.1	1.0
原子炉基数			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。

( 1 4 ) 関西電力(株)大飯発電所の線量当量実績

項目		年度	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
放射線業務 従事者数 (人)	社員		302	300	321	504	608	594	538	558	555	575
	その他		3,337	3,182	2,952	3,023	3,697	3,688	3,995	4,575	3,764	4,247
	合計		3,639	3,482	3,273	3,527	4,305	4,282	4,533	5,133	4,319	4,822
総線量当量 (人・Sv) (注1)	社員		32	31	0.24	0.15	0.18	0.18	0.18	0.21	0.20	0.25
	その他		1,012	1,109	10.50	7.89	6.41	6.50	9.06	7.98	5.51	6.61
	合計		1,044	1,141	10.74	8.05	6.59	6.67	9.24	8.19	5.70	6.86
平均線量当量 (mSv) (注2)	社員		0.11	0.10	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
	その他		0.30	0.35	3.6	2.6	1.7	1.8	2.3	1.7	1.5	1.6
	合計		0.29	0.33	3.3	2.3	1.5	1.6	2.0	1.6	1.3	1.4
原子炉基数			2	2	2	2	3	4	4	4	4	4

注1：1988年度までは、総被ばく線量(人・レム)。

注2：1988年度までは、平均被ばく線量(レム)。