

昭和54年度第4四半期（55年1月～55年3月）の各発電所の被ばく実績（単位：人）

被ばく放射線量 (レム)	社員・社員外 従事者の別	0.13	0.13	0.4	1.3	3以上	計	総被ば く線量 (レム)	平均被ば く線量 (レム)	原子炉 基数
		未満	以上 0.4 未満	以上 1.3 未満	以上 3 未満					
発電所名										
日本原電(株) 東海発電所	社員従事者	281	9	0	0	0	290	6	0.02	1
	請負等社員外 従事者	742	92	17	0	0	851	43	0.05	
	計	1,023	101	17	0	0	1,141	50	0.04	
日本原電(株) 東海第二発電所	社員従事者	248	13	0	0	0	261	8	0.03	1
	請負等社員外 従事者	768	91	20	0	0	879	48	0.05	
	計	1,016	104	20	0	0	1,140	55	0.05	
日本原電(株) 敦賀発電所	社員従事者	145	33	0	0	0	178	13	0.07	1
	請負等社員外 従事者	439	113	15	0	0	567	43	0.08	
	計	584	146	15	0	0	745	57	0.08	
東京電力(株) 福島第一原子力発電所	社員従事者	542	188	22	0	0	752	70	0.09	6
	請負等社員外 従事者	2,077	1,441	2,097	504	0	6,119	2,844	0.46	
	計	2,619	1,629	2,119	504	0	6,871	2,914	0.42	
中部電力(株) 浜岡原子力発電所	社員従事者	200	121	19	0	0	340	47	0.14	2
	請負等社員外 従事者	1,114	527	443	8	0	2,092	469	0.22	
	計	1,314	648	462	8	0	2,432	516	0.21	
中国電力(株) 島根原子力発電所	社員従事者	157	24	0	0	0	181	10	0.05	1
	請負等社員外 従事者	772	206	111	0	0	1,089	130	0.12	
	計	929	230	111	0	0	1,270	140	0.11	
関西電力(株) 美浜発電所	社員従事者	371	16	0	0	0	387	9	0.02	3
	請負等社員外 従事者	471	67	58	0	0	596	69	0.12	
	計	842	83	58	0	0	983	78	0.08	
関西電力(株) 高浜発電所	社員従事者	256	6	0	0	0	262	5	0.02	2
	請負等社員外 従事者	362	7	0	0	0	369	6	0.02	
	計	618	13	0	0	0	631	11	0.02	
関西電力(株) 大飯発電所	社員従事者	266	21	1	0	0	288	9	0.03	2
	請負等社員外 従事者	607	162	73	0	0	842	93	0.11	
	計	873	183	74	0	0	1,130	102	0.09	
四国電力(株) 伊方発電所	社員従事者	187	1	0	0	0	188	2	0.01	1
	請負等社員外 従事者	229	26	0	0	0	255	7	0.03	
	計	416	27	0	0	0	443	8	0.02	
九州電力(株) 玄海原子力発電所	社員従事者	218	3	0	0	0	221	2	0.01	1
	請負等社員外 従事者	674	20	2	0	0	696	10	0.02	
	計	892	23	2	0	0	917	12	0.01	
総合計	社員従事者	2,871	435	42	0	0	3,348	181	0.05	21
	請負等社員外 従事者	8,255	2,752	2,836	512	0	14,355	3,762	0.26	

被ばく放射線量 (レム) 発電所名	社員・社員外 従事者の別	0.13	0.13	0.4	1.3	3 以上	計	総被ば く線量 (レム)	平均被ば く線量 (レム)	原子炉 基数
		未満	以上 0.4 未満	以上 1.3 未満	以上 3 未満					
	計	11,126	3,187	2,878	512	0	17,703	3,943	0.22	