

関西電力（株）美浜発電所の被ばく実績

項目		年度	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
従事者数 (人)	社員従事者		247	291	275	334	358	372	370	373	414	460
	請負等社員外従事者		1,756	1,943	2,370	1,614	1,604	1,735	1,802	1,982	2,006	2,060
	計		2,003	2,234	2,645	1,948	1,962	2,107	2,172	2,355	2,420	2,520
総被ばく 線量 (レム)	社員従事者		91	107	145	125	64	70	61	52	59	61
	請負等社員外従事者		264	521	911	645	403	492	469	511	598	757
	計		355	628	1,056	770	466	562	530	563	657	817
平均被 ばく線量 (レム)	社員従事者		0.37	0.37	0.53	0.37	0.18	0.19	0.16	0.14	0.14	0.13
	請負等社員外従事者		0.15	0.27	0.38	0.40	0.25	0.28	0.26	0.26	0.30	0.37
	計		0.18	0.28	0.40	0.40	0.24	0.27	0.24	0.24	0.27	0.32
原子炉基数			1	2	2	2	3	3	3	3	3	3

関西電力（株）高浜発電所の被ばく実績

項目		年度	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
従事者数 (人)	社員従事者		-	-	222	283	347	296	260	267	287	338
	請負等社員外従事者		-	-	300	935	1,604	1,667	1,496	1,746	1,485	2,237
	計		-	-	522	1,218	1,951	1,963	1,756	2,013	1,772	2,575
総被ばく 線量 (レム)	社員従事者		-	-	1	11	37	51	47	46	47	60
	請負等社員外従事者		-	-	0	11	354	431	542	566	451	949
	計		-	-	1	22	392	482	589	612	498	1,009
平均被 ばく線量 (レム)	社員従事者		-	-	0.00	0.04	0.11	0.17	0.18	0.17	0.17	0.18
	請負等社員外従事者		-	-	0.00	0.01	0.22	0.26	0.36	0.32	0.30	0.42
	計		-	-	0.00	0.02	0.20	0.25	0.34	0.30	0.28	0.39
原子炉基数			-	-	1	2	2	2	2	2	2	2