

〔参考〕 実用発電用原子炉施設における放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の年度別放出実績

気体廃棄物中の放射性希ガスの年度別放出実績(単位：キュリー)

() ガス冷却型原子炉施設 (G C R) 及び沸騰水型原子炉施設 (B W R)

年度	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
発電所名										
日本原子力発電(株) 東海発電所	5.9×10^3	6.0×10^3	6.3×10^3	5.3×10^3	7.2×10^3	7.6×10^3	8.8×10^3	8.0×10^3	9.3×10^3	1.0×10^4
日本原子力発電(株) 東海第二発電所						N.D.	N.D.	N.D.	3.3×10^0	2.1×10^0
日本原子力発電(株) 敦賀発電所	4.9×10^3	5.2×10^3	5.6×10^3	1.2×10^3	1.8×10^3	2.0×10^2	5.5×10^2	1.5×10^1	5.0×10^{-1}	3.7×10^0
東京電力(株) 福島第一原子力発電所	9.7×10^4	4.9×10^3	1.4×10^4	1.6×10^4	1.4×10^4	7.5×10^3	1.3×10^4	3.2×10^3	3.0×10^3	1.2×10^3
東京電力(株) 福島第二原子力発電所										N.D.
中部電力(株) 浜岡原子力発電所				N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
中国電力(株) 島根原子力発電所			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

() 加圧水型原子炉施設 (P W R)

年度	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
発電所名										
関西電力(株) 美浜発電所	8.8×10^2	8.5×10^2	4.1×10^2	3.0×10^2	1.3×10^3	4.2×10^2	1.5×10^2	5.5×10^1	8.2×10^2	8.4×10^1
関西電力(株) 高浜発電所			9.7×10^1	2.1×10^2	2.0×10^2	1.5×10^2	1.4×10^2	1.4×10^2	2.1×10^1	2.6×10^1
関西電力(株) 大飯発電所						3.1×10^1	2.5×10^2	1.3×10^2	3.6×10^1	7.1×10^1
四国電力(株) 伊方発電所					9.8×10^0	7.7×10^1	9.3×10^1	7.7×10^1	1.1×10^2	5.3×10^1
九州電力(株) 玄海原子力発電所				5.0×10^1	4.6×10^1	7.0×10^1	3.2×10^1	2.7×10^1	3.8×10^1	6.4×10^1

気体廃棄物中の放射性よう素 (^{131}I) の年度別放出実績(単位:キュリー)

() ガス冷却型原子炉施設 (G C R) 及び沸騰水型原子炉施設 (B W R)

年度	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
発電所名										
日本原子力発電(株) 東海発電所	-	-	-	-	-	N.D.	1.1×10^{-4}	9.7×10^{-5}	1.2×10^{-4}	6.8×10^{-5}
日本原子力発電(株) 東海第二発電所						N.D.	3.2×10^{-4}	7.6×10^{-4}	1.7×10^{-3}	9.8×10^{-4}
日本原子力発電(株) 敦賀発電所	2.4×10^{-1}	2.0×10^{-1}	2.8×10^{-1}	2.0×10^{-2}	1.8×10^{-2}	7.2×10^{-3}	5.5×10^{-3}	3.5×10^{-3}	7.2×10^{-4}	2.7×10^{-4}
東京電力(株) 福島第一原子力発電所	2.5×10^{-1}	7.9×10^{-1}	3.4×10^{-1}	5.4×10^{-2}	2.2×10^{-1}	1.2×10^{-1}	7.7×10^{-1}	1.5×10^{-1}	5.2×10^{-2}	5.8×10^{-2}
東京電力(株) 福島第二原子力発電所										N.D.
中部電力(株) 浜岡原子力発電所				N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1.4×10^{-4}	2.7×10^{-4}	1.8×10^{-4}
中国電力(株) 島根原子力発電所			N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

() 加圧水型原子炉施設 (P W R)

年度	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
発電所名										
関西電力(株) 関西発電所	-	-	-	1.5×10^{-3}	6.6×10^{-3}	3.3×10^{-3}	9.5×10^{-4}	1.0×10^{-3}	3.5×10^{-2}	2.5×10^{-3}
関西電力(株) 高浜発電所			-	1.6×10^{-3}	2.3×10^{-3}	5.0×10^{-4}	3.8×10^{-4}	3.5×10^{-4}	2.1×10^{-4}	3.9×10^{-5}
関西電力(株) 大飯発電所						6.7×10^{-5}	2.2×10^{-3}	3.6×10^{-3}	3.9×10^{-4}	7.0×10^{-3}
四国電力(株) 伊方発電所					N.D.	1.6×10^{-6}	7.7×10^{-4}	N.D.	1.4×10^{-4}	2.1×10^{-4}
九州電力(株) 玄海原子力発電所				N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	6.3×10^{-5}

液体廃棄物中のトリチウムの年度別放出実績(単位：キュリー)

() 沸騰水型原子炉施設 (BWR)

年度 発電所名	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
日本原子力発電(株) 東海第二発電所						7.1×10^{-2}	7.8×10^0	6.9×10^0	1.2×10^1	1.1×10^1
日本原子力発電(株) 敦賀発電所	5.3×10^0	8.2×10^0	2.1×10^1	4.2×10^1	5.2×10^1	2.3×10^1	2.9×10^1	3.2×10^1	3.6×10^1	3.2×10^1
東京電力(株) 福島第一原子力発電所	-	-	-	6.2×10^0	5.6×10^0	1.2×10^1	1.8×10^1	1.7×10^1	3.5×10^1	3.3×10^1
東京電力(株) 福島第二原子力発電所										3.2×10^{-1}
中部電力(株) 浜岡原子力発電所				2.8×10^0	6.2×10^0	5.1×10^0	4.3×10^0	1.9×10^1	1.6×10^1	1.4×10^1
中国電力(株) 島根原子力発電所			2.0×10^0	3.5×10^0	6.3×10^0	5.0×10^0	4.9×10^0	4.4×10^0	6.6×10^0	5.0×10^0

() 加圧水型原子炉施設 (PWR)

年度 発電所名	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
関西電力(株) 美浜発電所	2.4×10^2	3.1×10^2	2.8×10^2	6.4×10^1	2.3×10^2	2.1×10^2	3.7×10^2	3.2×10^2	3.5×10^2	3.9×10^2
関西電力(株) 高浜発電所			1.3×10^2	3.6×10^2	3.6×10^2	3.0×10^2	4.6×10^2	3.0×10^2	2.9×10^2	3.7×10^2
関西電力(株) 大飯発電所						1.7×10^1	1.3×10^2	4.1×10^2	5.9×10^2	3.1×10^2
四国電力(株) 伊方発電所					8.8×10^{-1}	1.4×10^2	3.2×10^2	1.2×10^2	2.7×10^2	2.8×10^2
九州電力(株) 玄海原子力発電所				1.2×10^2	2.6×10^2	3.1×10^2	3.0×10^2	1.8×10^2	5.6×10^2	4.2×10^2

