（ 7 ）中部電力（株）浜岡原子力発電所の被ばく実績

項目	年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
従事者数	社員従事者	184	223	228	316	341	368	371	374	404	437
	請負等社員外従事者	1,164	1,534	2,862	3,148	3,875	3,807	4,092	4,065	3,925	4,289
（人）	計	1,348	1,757	3,090	3,464	4,216	4,175	4,463	4,439	4,329	4,726
総被ばく線量	社員従事者	7	32	112	96	89	148	113	100	95	75
	請負等社員外従事者	22	99	875	903	1,680	1,406	1,259	889	1,163	907
（人・レム）	計	29	131	987	999	1,770	1,554	1,372	989	1,257	982
平均被ばく線量	社員従事者	0.04	0.14	0.49	0.30	0.26	0.40	0.30	0.27	0.23	0.17
	請負等社員外従事者	0.02	0.06	0.31	0.29	0.43	0.37	0.31	0.22	0.30	0.21
（レム）	計	0.02	0.07	0.32	0.29	0.42	0.37	0.31	0.22	0.29	0.21
原子炉基数		1	1	1	2	2	2	2	2	2	2

（ 8 ）中国電力（株）島根原子力発電所の被ばく実績

項目	年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
従事者数	社員従事者	177	199	203	196	195	200	206	216	248	263
	請負等社員外従事者	1,518	1,708	2,499	1,761	1,763	1,757	2,379	1,773	2,232	1,758
（人）	計	1,695	1,907	2,702	1,957	1,958	1,957	2,585	1,989	2,480	2,021
総被ばく線量	社員従事者	35	45	62	53	42	38	44	34	51	43
	請負等社員外従事者	122	185	487	333	252	210	506	299	904	612
（人・レム）	計	157	230	548	387	294	248	550	333	955	655
平均被ばく線量	社員従事者	0.20	0.22	0.31	0.27	0.22	0.19	0.21	0.16	0.21	0.16
	請負等社員外従事者	0.08	0.11	0.19	0.19	0.14	0.12	0.21	0.17	0.41	0.35
（レム）	計	0.09	0.12	0.20	0.20	0.15	0.13	0.21	0.17	0.39	0.32
原子炉基数		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1