（１３）九州電力（株）玄海原子力発電所の被ばく実績

項目	年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
従事者数（人）	社員従事者	126	145	197	221	221	243	302	307	308	270
	請負等社員外従事者	418	699	931	930	1,122	1,373	1,462	1,667	1,463	1,690
	計	544	844	1,128	1,151	1,343	1,616	1,764	1,974	1,771	1,960
総被ばく線量（人・レム）	社員従事者	0	6	14	23	17	26	16	29	17	18
	請負等社員外従事者	0	41	190	202	141	225	221	404	300	325
	計	0	46	204	225	158	251	238	433	318	344
平均被ばく線量（レム）	社員従事者	0.00	0.04	0.07	0.11	0.08	0.11	0.05	0.10	0.06	0.07
	請負等社員外従事者	0.00	0.06	0.20	0.22	0.13	0.16	0.15	0.24	0.21	0.19
	計	0.00	0.06	0.18	0.20	0.12	0.16	0.13	0.22	0.18	0.18
原子炉基数		1	1	1	1	1	1	2	2	2	2

（１４）九州電力（株）川内原子力発電所の被ばく実績

項目	年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
従事者数（人）	社員従事者	－	－	－	－	－	－	－	－	－	218
	請負等社員外従事者	－	－	－	－	－	－	－	－	－	983
	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,201
総被ばく線量（人・レム）	社員従事者	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	請負等社員外従事者	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7
	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8
平均被ばく線量（レム）	社員従事者	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00
	請負等社員外従事者	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01
原子炉基数		－	－	－	－	－	－	－	－	－	1