

昭和59年度第2四半期(59年7月~59年9月)の各発電所の被ばく実績(単位:人)

被ばく放射線量 (レム) 発電所名	社員・社員外 従事者の別	0.13	0.13以上	0.4以上	1.3以上	3以上	計	総被ばく 線量 (人・レム)	平均被ばく 線量 (レム)	原子炉 基 数
		未満	0.4未満	1.3未満	3未満					
日本原子力発電(株) 東海発電所	社員従事者	279	3	0	0	0	282	3	0.01	1
	請負等社員外従事者	1,106	40	3	0	0	1,149	18	0.02	
	計	1,385	43	3	0	0	1,431	22	0.02	
日本原子力発電(株) 東海第二発電所	社員従事者	238	0	0	0	0	238	5	0.02	1
	請負等社員外従事者	796	10	0	0	0	806	14	0.02	
	計	1,034	10	0	0	0	1,044	18	0.02	
日本原子力発電(株) 敦賀発電所	社員従事者	188	18	1	0	0	207	9	0.05	1
	請負等社員外従事者	623	126	8	0	0	757	45	0.06	
	計	811	144	9	0	0	964	55	0.06	
東北電力(株) 女川原子力発電所	社員従事者	209	0	0	0	0	209	1	0.00	1
	請負等社員外従事者	361	0	0	0	0	361	1	0.00	
	計	570	0	0	0	0	570	2	0.00	
東京電力(株) 福島第一原子力発電所	社員従事者	665	111	12	0	0	788	47	0.06	6
	請負等社員外従事者	3,209	1,086	1,081	195	0	5,571	1,425	0.26	
	計	3,874	1,197	1,093	195	0	6,359	1,472	0.23	
東京電力(株) 福島第二原子力発電所	社員従事者	396	15	0	0	0	411	6	0.01	2
	請負等社員外従事者	2,160	190	127	11	0	2,488	165	0.07	
	計	2,556	205	127	11	0	2,899	171	0.06	
中部電力(株) 浜岡原子力発電所	社員従事者	400	36	12	0	0	448	25	0.06	2
	請負等社員外従事者	1,868	510	471	22	0	2,871	522	0.18	
	計	2,268	546	483	22	0	3,319	547	0.16	
中国電力(株) 島根原子力発電所	社員従事者	241	1	0	0	0	242	4	0.02	1
	請負等社員外従事者	750	24	2	0	0	776	12	0.02	
	計	991	25	2	0	0	1,018	15	0.02	
関西電力(株) 美浜発電所	社員従事者	392	33	3	0	0	428	18	0.04	3
	請負等社員外従事者	1,097	452	259	5	0	1,813	306	0.17	
	計	1,489	485	262	5	0	2,241	324	0.14	
関西電力(株) 高浜発電所	社員従事者	617	2	0	0	0	619	6	0.01	3
	請負等社員外従事者	1,624	225	31	0	0	1,880	91	0.05	
	計	2,241	227	31	0	0	2,499	96	0.04	
関西電力(株) 大飯発電所	社員従事者	283	24	1	0	0	308	11	0.04	2
	請負等社員外従事者	677	147	12	0	0	836	59	0.07	
	計	960	171	13	0	0	1,144	70	0.06	
四国電力(株) 伊方発電所	社員従事者	294	28	1	0	0	323	12	0.04	2
	請負等社員外従事者	872	279	50	0	0	1,201	114	0.09	
	計	1,166	307	51	0	0	1,524	125	0.08	
九州電力(株) 玄海原子力発電所	社員従事者	232	21	2	0	0	255	8	0.03	2
	請負等社員外従事者	714	259	114	0	0	1,087	137	0.13	
	計	946	280	116	0	0	1,342	145	0.11	
九州電力(株) 川内原子力発電所	社員従事者	230	0	0	0	0	230	0	0.00	1
	請負等社員外従事者	484	0	0	0	0	484	0	0.00	
	計	714	0	0	0	0	714	0	0.00	
総合計	社員従事者	4,664	292	32	0	0	4,988	155	0.03	28
	請負等社員外従事者	16,341	3,348	2,158	233	0	22,080	2,909	0.13	
	計	21,005	3,640	2,190	233	0	27,068	3,062	0.11	