（ ９ ）中国電力（株）島根原子力発電所の被ばく実績

項目	年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
従事者数	社員従事者	177	199	203	196	195	200	206	216	248	263	261
	請負等社員外従事者	1,518	1,708	2,499	1,761	1,763	1,757	2,379	1,773	2,232	1,758	1,731
(人)	計	1,695	1,907	2,702	1,957	1,958	1,957	2,585	1,989	2,480	2,021	1,992
総被ばく線量	社員従事者	35	45	62	53	42	38	44	34	51	43	28
	請負等社員外従事者	122	185	487	333	252	210	506	299	904	612	337
(人・レム)	計	157	230	548	387	294	248	550	333	955	655	364
平均被ばく線量	社員従事者	0.20	0.22	0.31	0.27	0.22	0.19	0.21	0.16	0.21	0.16	0.11
	請負等社員外従事者	0.08	0.11	0.19	0.19	0.14	0.12	0.21	0.17	0.41	0.35	0.19
(レム)	計	0.09	0.12	0.20	0.20	0.15	0.13	0.21	0.17	0.39	0.32	0.18
原子炉基数		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

（ １０ ）関西電力（株）美浜発電所の被ばく実績

項目	年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
従事者数	社員従事者	334	358	372	370	373	414	460	484	497	462	461
	請負等社員外従事者	1,614	1,604	1,735	1,802	1,982	2,006	2,060	2,342	3,149	3,068	2,591
(人)	計	1,948	1,962	2,107	2,172	2,355	2,420	2,520	2,826	3,646	3,530	3,052
総被ばく線量	社員従事者	125	64	70	61	52	59	61	53	53	50	47
	請負等社員外従事者	645	403	492	469	511	598	757	534	1,072	1,027	698
(人・レム)	計	770	466	562	530	563	657	817	587	1,125	1,077	745
平均被ばく線量	社員従事者	0.37	0.18	0.19	0.16	0.14	0.14	0.13	0.11	0.11	0.11	0.10
	請負等社員外従事者	0.40	0.25	0.28	0.26	0.26	0.30	0.37	0.23	0.34	0.34	0.27
(レム)	計	0.40	0.24	0.27	0.24	0.24	0.27	0.32	0.21	0.31	0.31	0.24
原子炉基数		2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3