

( 1 1 ) 関西電力(株)高浜発電所の被ばく実績

項目		年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
従事者数 (人)	社員従事者		283	347	296	260	267	287	338	358	381	617	639
	請負等社員外従事者		935	1,604	1,667	1,496	1,746	1,485	2,237	2,172	1,905	2,828	3,703
	計		1,218	1,951	1,963	1,756	2,013	1,772	2,575	2,530	2,286	3,445	4,342
総被ばく線量 (人・レム)	社員従事者		11	37	51	47	46	47	60	55	45	32	30
	請負等社員外従事者		11	354	431	542	566	451	949	766	525	707	882
	計		22	392	482	589	612	498	1,009	821	570	739	913
平均被ばく線量 (レム)	社員従事者		0.04	0.11	0.17	0.18	0.17	0.17	0.18	0.15	0.12	0.05	0.05
	請負等社員外従事者		0.01	0.22	0.26	0.36	0.32	0.30	0.42	0.35	0.28	0.25	0.24
	計		0.02	0.20	0.25	0.34	0.30	0.28	0.39	0.32	0.25	0.21	0.21
原子炉基数			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4

( 1 2 ) 関西電力(株)大飯発電所の被ばく実績

項目		年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
従事者数 (人)	社員従事者		-	-	-	265	301	321	331	336	356	331	323
	請負等社員外従事者		-	-	-	499	1,420	1,489	1,839	2,232	2,332	2,813	2,003
	計		-	-	-	764	1,721	1,810	2,170	2,568	2,688	3,144	2,326
総被ばく線量 (人・レム)	社員従事者		-	-	-	1	13	33	57	73	73	46	35
	請負等社員外従事者		-	-	-	3	74	254	558	824	955	979	496
	計		-	-	-	4	87	287	614	897	1,028	1,025	530
平均被ばく線量 (レム)	社員従事者		-	-	-	0.00	0.04	0.10	0.17	0.22	0.21	0.14	0.11
	請負等社員外従事者		-	-	-	0.01	0.05	0.17	0.30	0.37	0.41	0.35	0.25
	計		-	-	-	0.01	0.05	0.16	0.28	0.35	0.38	0.33	0.23
原子炉基数			-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2