

(15) 九州電力(株)川内原子力発電所の被ばく実績

項目		年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
従事者数 (人)	社員従事者		-	-	-	-	-	-	-	-	-	218	262
	請負等社員外従事者		-	-	-	-	-	-	-	-	-	983	1,633
	計		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,201	1,895
総被ばく線量 (人・レム)	社員従事者		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
	請負等社員外従事者		-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	93
	計		-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	98
平均被ばく線量 (レム)	社員従事者		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.02
	請負等社員外従事者		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.06
	計		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.05
原子炉基数			-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2

(16) BWRの合計

項目		年度	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
従事者数 (人)	社員従事者		1,120	1,214	1,239	1,668	1,891	1,957	1,964	2,262	2,542	2,814	2,954
	請負等社員外従事者		6,955	9,535	11,999	16,061	21,540	21,627	21,452	24,566	23,305	26,055	28,829
	計		8,075	10,749	13,238	17,729	23,431	23,584	23,416	26,828	25,847	28,869	31,783
総被ばく線量 (人・レム)	社員従事者		531	578	608	568	592	635	554	539	504	480	426
	請負等社員外従事者		1,686	3,404	4,238	6,063	10,764	9,053	9,130	9,171	8,576	7,942	8,374
	計		2,216	3,982	4,846	6,632	11,357	9,688	9,684	9,711	9,079	8,422	8,801
平均被ばく線量 (レム)	社員従事者		0.47	0.48	0.49	0.34	0.31	0.32	0.28	0.24	0.20	0.17	0.14
	請負等社員外従事者		0.24	0.36	0.35	0.38	0.50	0.42	0.43	0.37	0.37	0.30	0.29
	計		0.27	0.37	0.37	0.37	0.48	0.41	0.41	0.36	0.35	0.29	0.28
原子炉基数			6	6	6	10	11	11	11	12	12	14	16