

表 - 1 総被ばく線量と定期検査時期

(単位：人レム)

炉型	発電所	前年	昭和60年度												全年
			第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
GCR	東海	140	29			39			27			45			140
			5/21	第18回 (40)		7/28		9/10							
BWR	東海第二	810	47			50			48			632			777
		12/12	4/10	第6回							1/20	第7回			
	敦賀	1,127	317			43			55			97			511
		12/12	第15回 (1,164)	6/3	6/24										
	女川	9	62			2			2			1			67
		4/3	第1回 (70)	6/28		7/12									
	福島第一 (1号)	4,750	1,355			1,045			1,115			1,145			4,660
		3/25		第11回 (887)		8/7			11/8						
	(2号)						9/6		第8回 (1,213)			2/18	3/5		
	(3号)										1/10	第8回			
(4号)		5/6			第6回 (422)		9/2	9/21							
(5号)	2/10	第6回 (701)	6/19	7/4											
(6号)			6/25				第5回 (418)		11/20	12/14					
福島第二 (1号)	461	28			21			102			91			241	
	1/20	4/17	第1回 (89)	5/17				11/21			第3回 (148)	2/20	3/4		
(2号)												3/1	第2回		
(3号)				6/21 運開											
柏崎刈 原 (1号)	3	7			6			4			3			20	
							9/18 運開								
浜岡 (1号)	1,277	199			356			60			619			1,233	
											1/18	第8回			
(2号)		5/25			第6回 (529)		9/26	10/22							
島根	364	8			10			18			369			404	
											1/9	第11回			
PWR	美浜 (1号)	745	16			129			323			21			489
								10/7	第7回 (237)	12/16	1/14				
	(2号)	12/18	4/16	5/9	第9回 (324)										
	(3号)					8/24		第7回 (249)	11/29	12/20					
	高浜 (1号)	913	43			322			74			25			465
		8/27	4/17	5/10	第7回 (715)		7/1	第8回 (398)	10/4	10/25				3/28	第8回
	(2号)														
	(3号)								11/6	第1回 (66)	1/23	2/21			
	(4号)			6/5 運開											
	大飯 (1号)	530	649			360			385			17			1,411
	4/1		第5回 (1,165)		8/26	9/25									
(2号)						9/3		第5回 (543)	12/17	1/17					
伊方 (1号)	257	79			125			153			3			359	
			6/5		第7回 (170)	8/19	9/11								
(2号)								10/5	第3回 (138)	12/18	1/17				
玄海 (1号)	239	192			63			131			8			395	
	4/19		第8回 (271)		8/7	9/6									
(2号)								10/27	第4回 (128)	12/21	1/21				
川内 (1号)	98	6			13			2			66			87	
	2/2	4/17	5/14	第1回 (90)									3/1	第2回	
(2号)	4/5									11/28 運開					

(注) 1. 四半期の数値は3ヶ月の合計である。
 2. ()内の数値は定期検査期間中の総被ばく線量でTLD又は警報付デジタル線量計によるものである。

3. 印は併入時期である。