

(11) 関西電力(株)高浜発電所の被ばく実績

項目		年度	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
従事者数 (人)	社員従事者	260	267	287	338	358	381	617	639	579	570	
	請負等社員外従事者	1,496	1,746	1,485	2,237	2,172	1,905	2,828	3,703	3,263	4,161	
	計	1,756	2,013	1,772	2,575	2,530	2,286	3,445	4,342	3,842	4,731	
総被ばく線量 (人・レム)	社員従事者	47	46	47	60	55	45	32	30	23	26	
	請負等社員外従事者	542	566	451	949	766	525	707	882	443	1,045	
	計	589	612	498	1,009	821	570	739	913	465	1,071	
平均被ばく線量 (レム)	社員従事者	0.18	0.17	0.17	0.18	0.15	0.12	0.05.	0.05	0.04	0.05	
	請負等社員外従事者	0.36	0.32	0.30	0.42	0.35	0.28	0.25	0.24	0.14	0.25	
	計	0.34	0.30	0.28	0.39	0.32	0.25	0.21	0.21	0.12	0.23	
原子炉基數		2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	

(12) 関西電力(株)大飯発電所の被ばく実績