

( 11 ) 関西電力(株)高浜発電所の被ばく実績

項目		年度									
		53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
従事者数 (人)	社員従事者	267	287	338	358	381	617	639	579	570	549
	請負等社員外従事者	1,746	1,485	2,237	2,172	1,905	2,828	3,703	3,263	4,161	3,974
	計	2,013	1,772	2,575	2,530	2,286	3,445	4,342	3,842	4,731	4,523
総被ばく 線量 (人・レム)	社員従事者	46	47	60	55	45	32	30	23	26	23
	請負等社員外従事者	566	451	949	766	525	707	882	443	1,045	738
	計	612	498	1,009	821	570	739	913	465	1,071	761
平均被ばく 線量 (レム)	社員従事者	0.17	0.17	0.18	0.15	0.12	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04
	請負等社員外従事者	0.32	0.30	0.42	0.35	0.28	0.25	0.24	0.14	0.25	0.19
	計	0.30	0.28	0.39	0.32	0.25	0.21	0.21	0.12	0.23	0.17
原子炉基数		2	2	2	2	2	2	4	4	4	4



( 13 ) 四国電力(株)伊方発電所の被ばく実績

項目		年度									
		53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
従事者数 (人)	社員従事者	215	234	285	336	300	333	365	331	334	295
	請負等社員外従事者	1,653	1,228	1,366	1,612	1,791	1,645	1,673	1,948	2,035	1,588
	計	1,868	1,462	1,651	1,948	2,091	1,978	2,038	2,279	2,369	1,883
総被ばく 線量 (人・レム)	社員従事者	31	20	35	26	32	21	25	29	21	8
	請負等社員外従事者	225	157	240	170	271	149	233	330	270	134
	計	256	177	275	196	303	170	257	359	291	142
平均被ばく 線量 (レム)	社員従事者	0.15	0.09	0.12	0.08	0.11	0.06	0.07	0.09	0.06	0.03
	請負等社員外従事者	0.14	0.13	0.18	0.11	0.15	0.09	0.14	0.17	0.13	0.08
	計	0.14	0.12	0.17	0.10	0.14	0.09	0.13	0.16	0.12	0.08
原子炉基数		1	1	1	2	2	2	2	2	2	2



( 15 ) 九州電力(株)川内原子力発電所の被ばく実績

項目		年度									
		53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
従事者数 (人)	社員従事者	-	-	-	-	-	218	262	271	261	269
	請負等社員外従事者	-	-	-	-	-	983	1,633	1,604	1,475	1,478
	計	-	-	-	-	-	1,201	1,895	1,875	1,736	1,747
総被ばく 線量 (人・レム)	社員従事者	-	-	-	-	-	1	5	6	9	13
	請負等社員外従事者	-	-	-	-	-	7	93	81	80	156
	計	-	-	-	-	-	8	98	87	88	169
平均被ばく 線量 (レム)	社員従事者	-	-	-	-	-	0.00	0.02	0.02	0.03	0.05
	請負等社員外従事者	-	-	-	-	-	0.01	0.06	0.05	0.05	0.11
	計	-	-	-	-	-	0.01	0.05	0.05	0.05	0.10
原子炉基数		-	-	-	-	-	1	2	2	2	2