



表V-1 総被ばく線量と定期検査時期

(単位:人レム)

炉型	発電所名 (設備番号)	前年度	昭和62年度												今年度
			第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
PWR	敦賀(2号)	16	-			-			-			-			77
	美浜(1号)	677	75			241			19			280			614
	(2号)		第8回定期検査(192)			第11回定期検査(270)			第9回定期検査			第10回定期検査			
	(3号)		第8回定期検査(228)			第9回定期検査			第9回定期検査			第9回定期検査			
	高浜(1号)	1,071	46			235			329			151			761
	(2号)		第9回定期検査(512)			第9回定期検査			(453)			第10回定期検査			
	(3号)		第2回定期検査			第9回定期検査			第10回定期検査			第10回定期検査			
	(4号)		第2回定期検査			第9回定期検査			第10回定期検査			第10回定期検査			
	大飯(1号)	1,154	283			21			50			690			1,044
	(2号)		第6回定期検査(491)			第7回定期検査			第7回定期検査			第7回定期検査			
伊方(1号)	291	5			4			9			125			142	
(2号)		第4回定期検査(99)			第9回定期検査			第9回定期検査			第9回定期検査				
玄海原子力(1号)	393	4			6			132			113			254	
(2号)		第5回定期検査(106)			第10回定期検査			第10回定期検査			第10回定期検査				
川内原子力(1号)	88	64			32			70			2			169	
(2号)		第3回定期検査			第3回定期検査			第2回定期検査			第2回定期検査				